



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ,
УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ

ул. Шевченко, д. 153, г. Шахты, Ростовская область, 346500
тел. (86362) 2-67-14, факс (86362) 2-67-14
E-mail: urn53@donras.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 122 г.Шахты « 07 » августа 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах Сухоставской Л.А.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детекий сад №74 «Семицветик» ОГРН 1026102777590,
ИНН 6155036748, объект контроля – дошкольное учреждение, категория риска – чрезвычайно
высокая
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 7 Б:

- асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- окна помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- воспитатель и помощник воспитателя находится без санитарной одежды (група Роточки), что является нарушением п.3.1.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в игровой комнате (старшая группа) комод детский для игры имеет дефекты, что является нарушением п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в туалете разновозрастной группы детские унитазы не оборудованы перегородками, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

- не проводятся инженерно-технические мероприятия по защите здания учреждения от проникновения грызунов, а именно- отмостка по периметру здания разрушена, в фундаменте здания имеются трещины. III раздел к СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (приложение);

Ростовская область, г. Шахты, ул. Новоклубная, 2:

-размеры площадки для сбора мусора не превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что является нарушением п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-конструкция окон (в старом здании) во всех помещениях не обеспечивает возможность проветривания помещений в холодное время года, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-корпусная мебель (в старом здании) в спальнях комнатах (детские кровати) имеет дефекты, что является нарушением п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-для защиты детей от солнца и осадков недостаточное количество теневого навесов (отсутствуют 2 теневого навеса), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

-в группе ((в старом здании) младшая №2) в туалете источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-отсутствует маркировка на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства ДД-21 отсутствуют сведения о дате приготовления раствора, предельного срока годности, что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-потолок в прачке (в старом здании) с дефектами и повреждениями, что не допускает качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, не проводилась полная смена песка, нет документов о соответствии гигиенических нормативов, песочницы не закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями, что является нарушением п.2.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-плитка (в старом здании) при подъеме на 2 этаж в старом здании имеет сколы, шатается, представляет травмоопасность, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- согласно представленного экспертного заключения №11.2-01/9890 от 04.08.2023г, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Шахты установлено, что помещение (средняя группа (игровая), 1-й этаж) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 74 «Семицветик» г. Шахты Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 7 Б **не соответствует** требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже величины допустимого уровня на 237 лк); помещение (модульное здание, младшая группа (игровая), 1-й этаж) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 74 «Семицветик» г. Шахты Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Ново-Клубная, 2 **не соответствует** требованиям раздела 5 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственной освещенности ниже величины допустимого уровня на 236 лк);

- согласно представленного экспертного заключения №11.2-01/9891 от 04.08.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Шахты установлено, что не представлены личные медицинские книжки 4 человек: Деева И.Н., Ковтун Т.И., Науменко Н.И., Гришечкина Н.А.;

в личных медицинских книжках 3 работников (Васильева Т.Н., Щербакова А.В., Голоднова С.С.) отсутствуют медицинские обследования (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, исследования на брюшной тиф);

в личной медицинской книжке 1 работника (Моголова Р.Л.) отсутствует отметка о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Ростовская область, г. Шахты, ул. Парковая, 7 Б:

1. Провести ремонт асфальтового покрытия. Срок 24.08.2024г.

2. Оборудовать окна помещений солнцезащитными устройствами в соответствии с санитарными правилами. Срок 24.08.2024г.

3. Обеспечить ношение воспитателя и помощника санитарной одеждой. Срок 24.08.2024г.

4. В игровой комнате (старшая группа) устранить дефекты на комод для игр. Срок 24.08.2024г.

5. Оборудовать унитазы в разновозрастной группе перегородками. Срок 24.08.2024г.

6. Провести инженерно-технические мероприятия по защите здания учреждения от проникновения грызунов, а именно провести ремонт отмостки по всему периметру здания, в фундаменте здания устранить трещины

Ростовская область, г. Шахты, ул. Новоклубная, 2:

7. Площадку для сбора отходов оборудовать в соответствии с санитарными правилами. Срок 24.08.2024г.

8. Заменить окна в старом здании. Срок 24.08.2024г.

9. Устранить дефекты на спальной мебели. Срок 24.08.2024г.

10. Обеспечить игровую площадку тенью навесом. Срок 24.08.2024г.

11. Заменить источники искусственного освещения в группе ((в старом здании) младшая №2) в туалете. Срок 01.09.2023

12. Обеспечить емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства маркировкой. Срок 01.09.2023

13. Устранить дефекты на потолке в прачке. Срок 24.08.2024г.

14. Провести замену песка и его обследование, обеспечить песочницу крышкой. Срок 24.08.2024

15. Устранить сколы на плитке, шаткость. Срок 24.08.2024г.

16. Уровень искусственной освещенности привести в соответствие с санитарными правилами. Срок немедленно до 01.09.2023

17. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации в соответствии с установленными требованиями законодательства РФ работников. Во время прохождения осмотра отстранить сотрудников от работы. Срок немедленно до 01.09.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты

детский сад №74 «Семицветик» ОГРН 1026102777590, ИНН 6155036748

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьской (е) районах по адресу: Ростовская область, город Шахты, ул. Шевченко, 153, тел. факс (863) 22-67-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным

способом в срок до 01.09.2023 г. 24.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городе Шахты, Усть-
Донецком, Октябрьском
(с) районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Сухоставская Л.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» августа 2023г.



(подпись)

Шеняева Т.А.

(инициалы и фамилия)



(должность)

Предписание направлено по адресу:
